

E V S A F

1. 6'ncı Ana Jet Üs.Des.Grp.Güv.Tb.K.lığı üs nizamîyesinde kullanılan Hidrolik Yol Bariyeri 4 Metre yoğun kullanıma bağlı olarak kendiliğinden devreye girme ve sensörlerin araya giren cisimlere tepki vermemesi gibi hatası vermekte olup bakım onarıma ihtiyaç duyulmaktadır.
2. Bakım ve onarımlarda kullanılacak malzemelerin her türlü taşıma ve nakliye işlemleri firma tarafından yapılacak olup 15 gün içerisinde gerçekleştirilecektir.
3. Kontrol ve muayenesi; 6'ncı Ana Jet Üs K.lığında yapılacaktır.
4. Bakım ve onarımlarda kullanılacak malzemeler hiç kullanılmamış ve yenileştirilmemiş olacaktır.
5. Bakım ve onarımlarda kullanılacak malzemelerin üzerinde çatlak, çapak, kırık, korozyon vb. imalat hataları olmayacaktır.
6. Bakım ve onarımlarda kullanılacak parçalar monte edildiği yerin ihtiyaçlarına uygun olacaktır.
7. Bakım ve onarım, muayene esnasında meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.
8. Muayene ve onarım sırasında kırılan, çatlayan ve bozulan malzemeler teslimattan sayılmayacak, bunların yenisi muayene bitmeden yüklenici firma tarafından bedelsiz olarak getirilecektir.
9. Bakım onarımı yapılan malzemelerin 2 (iki) yıl garantisi olacaktır.
10. Bakım onarımın yapılacak hidrolik yol bariyerinin kontrol sistemi PLC güncellemesi ve bakım onarımı yapılacaktır.
11. Bakım onarımın yapılacak hidrolik yol bariyerinin faz koruma rölelerinin bakım onarımı yapılacaktır.
12. Bakım onarımın yapılacak hidrolik yol bariyerinin loop sistemi ile senkronizasyonu yapılacak olup çıkış tarafı bariyer önü loop'u devreye alacaktır.
13. Bakım onarımın yapılacak hidrolik yol bariyerinin giriş ve çıkışta bulunan kollu bariyer ile senkronizasyonu yapılacak ve idarenin uygun göreceği öncelik sırası ile çalışması sağlanacaktır.
14. Hidrolik yol bariyeri bakım onarım sonrası uzaktan kumanda, buton ve loop sensörü ile tetiklenebilme özelliklerine sahip olacaktır.
15. Hidrolik yol bariyeri bakım onarım sonrası uzaktan iki ayrı hidrolik üniteyi aynı anda çalıştırabilecek olup her bir hidrolik ünite kendisine ayrı olarak bağlanacak bir bariyere güç sağlayacaktır.
16. Hidrolik yol bariyeri bakım onarım sonrası daha sonra yapılabilecek şerit led trafik ışıklandırmalarını uygulayabilecek yeterlilikte olacaktır.
17. Hidrolik yol bariyeri bakım onarım sonrası birlik giriş ve çıkış tarafındaki hidrolik ve kollu bariyer sistemlerini ayrı ayrı devre dışı bırakabilecek koruma anahtarına sahip olacaktır.
18. Hidrolik yol bariyeri bakım onarım sonrası birlik giriş ve çıkış taraflarının her biri için iki takım güvenlik fotoselini destekleyecektir.
19. Bakım onarımın yapılacak yüklenici firmanın Tesis Güvenlik Belgesi, TSE12540 Hizmet Yeterlilik Belgesi, ISO kalite belgesi olacaktır.

20. Bakım onarımın yapılacak yüklenici firmanın olası arıza durumunda 7 gün 24 saat ulaşılabilcek olan bir telefon numarasını idareye bildirecek olup 48 saat içerisinde arızaya telefon,faks veya uzaktan bağlanma ile ilk müdahaleyi/bilgilendirmeyi yapacaktır.
 21. İş bu evsaf 2 (iki) sayfa, bu madde dahil 21 (yirmibir) maddeden ibarettir.
-

Adı-SOYADI/Ticaret Ünvanı

Kaşe ve İmza