

TEKNİK BİLGİ PAKETİ

S/ N	MALZEME PİYASA ADI	MALZEME KY ADI VE STOK NUMARASI	TEKNİK ÖZELLİKLER	MİKTAR	DAĞITIM BİRİMİ
1	SOĞUTMA GAZI R22	MONOCHLORODIFLUOROM, R22-6830001749677	1. Ağırlığı $\pm$ %5 (13.6) Kg lık yeşil renkli tüpte olacaktır. 2. Kimyasal bileşeni CHCLF2 olacaktır. 3.Vana başındaki jelatini açılmamış olacaktır.	22	CY
2	SOĞUTMA GAZI R410A	SOĞUTMA GAZI, R410A-6830152003173	1.Ağırlığı $\pm$ %5 (11,3 Kg) lık tüpte olacaktır. 2.Tüpün rengi pembe olacaktır. 3.Vana başındaki jelatini açılmamış olacaktır.	15	TU
3	SOĞUTMA GAZI R407 C	GAZ, R407C-6830998036407	1. Ağırlığı $\pm$ %5 (11.35) Kg, tüpte olacaktır. 2. Tüpün rengi turuncu olacaktır. 3.Vana başındaki jelatini açılmamış olacaktır.	34,05	KG
4	DEKORATİF BANT	BANT,DEKORATİF,PVC-411027HD36035	1.Satın alınacak bandın genişliği 5 cm +-1 (artı eksi bir) cm olacaktır. 2.Satın alınacak bandın klima sistemlerinde kullanılan tipte krem renkte olacaktır. 3.Satın alınacak bandın yapışma özelliği olmayacaktır.	10	RO
5	DRAYER (FİLTRE)	DRAYER, 3/4"-413027HA26587	1. Drayer giriş, çıkış bağlantı tipi rekorlu olacaktır. 2. Drayer üzerinde akış yönü gösteren ok işareti bulunacaktır. 3. Drayer giriş, çıkışı kapalı ve içi hava almamış olacaktır. 4. Drayerin ölçüsü, 3/4' inç olacaktır. R-22 (R-yirmi iki) , R-407C(dört yüz yedi), R 410A (R-dört yüz on), soğutucu gazlarına uygun olacaktır.	3	EA
6	BAKIR BORU SETİ(1/4"-1/2")	BAKIR,BORU,SETİ,İZOLASYONLU, 1/4"-1/2"-471027HD36028	1.Soğutma sistemlerinde kullanılan tipte olacaktır. 2.Bakır boru çapları 1/4"-1/2" çaplarında olacaktır. 3.Bakır borular ızalasyonlu olacaktır. 4.Havşaları açılmış ve rekorları üzerinde montajlı olacaktır. 5.Bakır boruların giriş ve çıkışı kapalı ve içi hava almamış olacaktır. 6.İzole ile kapalı olan kısım aliminyum,olacak sadece bağlantı kısımları bakır borulu olacaktır.	5	SE
7	BAKIR BORU SETİ(3/8"- 5/8")	BAKIR,BORU,SETİ,İZOLASYONLU, 3/8"-5/8"-471027HD36030	1.Soğutma sistemlerinde kullanılan tipte olacaktır. 2.Bakır boru çapları 3/8"- 5/8" çaplarında olacaktır. 3.Bakır borular ızalasyonlu olacaktır. 4.Havşaları açılmış ve rekorları üzerinde montajlı olacaktır. 5.Bakır boruların giriş ve çıkışı kapalı ve içi hava almamış olacaktır. 6.İzole ile kapalı olan kısım aliminyum,olacak sadece bağlantı kısımları bakır borulu olacaktır.	5	SE
8	BAKIR BORU SETİ(3/8"- 3/4")	BAKIR,BORU,SETİ,İZOLASYONLU, 3/8"-3/4"-471027HD36031	1.Soğutma sistemlerinde kullanılan tipte olacaktır. 2.Bakır boru çapları 3/8"- 3/4" çaplarında olacaktır. 3.Bakır borular ızalasyonlu olacaktır. 4.Havşaları açılmış ve rekorları üzerinde montajlı olacaktır. 5.Bakır boruların giriş ve çıkışı kapalı ve içi hava almamış olacaktır. 6.İzole ile kapalı olan kısım aliminyum,olacak sadece bağlantı kısımları bakır borulu olacaktır.	5	SE
9	BAKIR BORU İZALASYONU (1/2 İNÇ) ÇAPINDA	BORU İZALASYONU, 2.1/2 INC-564027HB01344	1.Klima sistemlerinde kullanılan bakır boruların ısı yalıtımını sağlayabilecek özellikte esnek boru şeklinde imal edilmiş olacaktır. 2. Beyaz renkli kauçuk malzemeden imal edilmiş olacaktır. 3. İzole çapları 1/2" 'lik olacaktır.	10	MR

BİD

for N9

10	BAKIR BORU İZALASYONU (1/4 İNÇ) ÇAPINDA	BORU İZALASYONU, 1.1/4- 564027HB01346	1.Klima sistemlerinde kullanılan bakır boruların ısı yalıtımını sağlayabilecek özellikte esnek boru şeklinde imal edilmiş olacaktır. 2. Beyaz renkli kauçuk malzemeden imal edilmiş olacaktır. 3. İzole çapları 1/4"lük olacaktır.	10	MR
----	--	--	--	----	----

1. **Teslim Yeri:** 5'inci Ana Jet Üs K.lığı Merzifon Samsun Yolu 7.KM İkmal Tb.K.lığı Mal Muayene Deposu Merzifon/AMASYA

2. **Teslim Şekli:** Tek parti halinde yüklenici tarafından bizzat teslim edilecektir.

3. **Teslim Süresi:** Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağının yüklenici firmaya tebliğ edilmesini müteakip 15 (On beş) takvim günüdür.

4. **Ürüne Ait Kalite Güvence Belgesi ile ilgili Hususlar:** Kalite güvenceyle ilgili husus yukarıda belirtilmiştir.

5. **Muayene ile İlgili Hususlar:** Malzemenin/malzemelerin muayenesi idarenin ilgili komisyonu tarafından teknik bilgi paketine göre yapılacak ve buna göre kabul edilecektir. Muayene esnasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü takım, avadanlık, cihaz, teçhizat ile parçaların sökme takma işlemi için gerekli olduğu kadar teknik eleman ve işçi yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Bu masraflar teklif fiyata dâhil olacaktır.

6. **Fonksiyon Testi:** Yoktur.

7. **Garanti ile İlgili Hususlar:** Ürüne Ait Kalite Güvence Belgeleri ile ilgili ile ilgili hususlar teknik özellikler kısmında belirtilmiştir.

8. **Ambalajlama ile ilgili hususlar:** Teknik özellikler kısmında belirtilmiştir.

9. **Montaja ilişkin hususlar:** Montaj ile ilgili hususlar bulunmamaktadır.

10. **Numune ile ilgili hususlar:** Numune ilgili hususlar bulunmamaktadır.

11. **Sözleşme ile İlgili Hususlar:** Sözleşme yapılmayacaktır.

12. **Diğer Hususlar:** Teklif edilen fiyatlarda KDV hariçtir. Alımla ilgili tüm masraflar ve her türlü giderler (kargo, nakliye, indirim, yükleme, sigorta, muayene vb.) teklif fiyata dâhildir. Teslim edilen malın teslim tarihinden, malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirilmemeleri halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir.

HAZIRLAYAN


Mustafa ÖZALTUN
Hv.İs.Asb.Kd.Üçvş.


Kullanıcı Birlik/Taşınır Mal Sorumlusu


Berkay DEMİRTAŞ
Hv.İs.Asb.Çvş

KONTROL EDEN


Gökhan YİĞİT
Hv.İs.Yzb.

/ /2020
ONAY


Naci OLGUNER
Hv.İs.Yzb.
İs.Bkm.Tb.K. V.