

TEKLİF FORMU

...../...../2020

İşin Adı : 2 KLM. PİS SU POMPASI VE DEVİRDİM POMPASI ALIM
Teklif sahibinin adı soyadı veya ticari :
TC.Kimlik No / Vergi Kimlik No :
Tebliğat Adresi :
Tebliğat Telefonu / Faksı :
Tebliğat E-posta adresi :

1) Yukarıda adı yer alan alıma ilişkin dökümanı oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar dahil olmak üzere alım dökümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dökümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Söz konusu ihtiyaç; 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/D maddesine göre tedarik edilecektir.

3) 4734 sayılı kanununun 10'nuncu maddesinin 4'üncü fıkrasının (a),(b),(c),(d),(e),(g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı beyan ediyoruz.

4) Doğrudan Satın Alma Yöntemi (3-b13-ğ ve 22/D) kapsamındaki ihalelerde, 4734 sayılı kanununun 11'inci maddesi kapsamında "Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler" durumuna haiz olmadığımızı beyan ederim. Bu madde kapsamında bulunan durumlardan birine haiz olmamızın anlaşılması durumunda işin hangi seviyede olursa olsun tasfiyesine idarenin yetkili olduğunu bunun ile ilgili olarak herhangi bir hukuki talebin olmayacağını taahhüt ederim.

5) Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

6) Alım konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idareniz çıkarlarınıza aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

7) Yukarıda yer alan Faks numarama veya E-Posta adresime tebliğat yapılmasını kabul ediyoruz.

8) Malzemelerin 8'inci Ana Jet Üs K.İği depolarına kadar taşınması ile tesellüm adresine teslim, boşaltma/indirme giderleri ve sorumluluğu tarafımıza aittir.

9) Gerekli olabilecek tüm ulaştırma, sigorta, vergi, resim, garanti taahhüdü, damga vergisi ve harç giderleri tarafımızca karşılanacağını kabul ediyoruz.

10) Alım konusu işin tamamını teklif ettiğimiz fiyatlar üzerinden tebliğ tarihinden itibaren devirdaim pompası için 20 (YİRLM), pis su pompası için 30 (OTUZ) takvim günüdür. (KDV.Hariç-Rakam ve Yazıyla)TL. (.....) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

11) Teklifler birim fiyat üzerinden herhangi bir kaleme, birkaçına veya tamamına verilebilecek olup değerlendirme her bir kalem için en düşük fiyat üzerinden yapılacaktır. Mal kabulü esnasında, her hangi bir kalemin kabul edilmemesi halinde sadece kabul edilmeyen kalem red olunacaktır.

12) İdare tarafından alımın yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği veya malzeme ihtiyacının ortadan kalkması halinde alım iptal edilebilir.Alımın iptal edilmesi nedeniyle Yüklenici İdareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

13)Göndermiş olduğunuz teklifin ulaşip ulaşmadığını,İhale Komisyonu Başkanlığını arayarak teyit etmeniz gerekmektedir.Aksi takdirde ulaşmayan tekliflerin sorumluluğu idaremize ait değildir.

14) İrtibat Tel: 0412 234 04 44 Dahili : 5383-5388 FAX : 0412 236 03 58 hakantacir@hvkk.tsk.tr

TEKLİF CETVELİ

S/N	PIYASA İSMİ	MİKTAR		B.FİYAT	TUTAR
1	POMPA, PİS, SU	10	ADET		
2	POMPA, DEVİRDİM	1	ADET		
				TOPLAM	

İMZA/KAŞE

MAL ALIMINA AİT İDARİ VE TEKNİK HUSUSLAR

1. **İşin Adı:** 1 (bir) Kalem Dalgıç Pis Su Pompası Alımı.
2. **Teknik Doküman Bilgileri:** Bulunmamaktadır.
3. **Teslimat ve Muayene Bilgileri:**
 - a. **Teslim Birliği Adresi:** 8'inci Ana Jet Üs İkmal Tb. Komutanlığı Depoları Bağlar/Diyarbakır
 - b. **Teslimatın Tek Parti veya Partiler Halinde Yapılacağı:** Tek parti halinde teslim edilecektir.
 - c. **Muayene ile İlgili Hususlar:** İdarece yapılacak olan muayene sonucunda karar verilerek kabul edilecektir. Malzemeler ile ilgili uygunluk son kararı idareye aittir.
 - ç. **Ödeme ile İlgili Hususlar:** Malzemenin idareye teslimine müteakip; idare tarafından belirlenen muayene kabul heyetinin "UYGUNDUR" ibareli teslim tesellüm tutanağına istinaden her bir teslimattan sonra Mal kabulü ve teslim edilen Malzeme bedeli kadar ödeme yapılacaktır.

Ret edilen malın muayene sonucunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren, yüklenici malzemenin tamamını 2 (iki) iş günü içinde geri almak zorundadır. Yüklenici süresinde geri almadığı mallara ilişkin idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Malzemenin teslimatındaki ve ret durumundaki iadesinin nakliye, ulaşım, tesellüm adresine indirme ve tesellüm adresinden teslim alma işlemleri yükleniciye aittir.

Malzeme idarece yapılacak olan muayene sonucunda karar verilerek kabul edilecektir. Kırık, yırtık, çatlak, sertleşmiş, özelliğini yitirmiş malzeme kabul edilmeyecektir. Malzemeler ile ilgili uygunluk son kararı idareye aittir.

4. **Garanti İle İlgili Hususlar:** 2 Yıl üretici firma garantili olacaktır. Alımı yapılacak malzeme için 6502 sayılı kanun ve 13 Haziran 2014 tarihli 29029 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Garanti Belgesi Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiş ve onaylanmış garanti belgesi verilecektir. Garanti belgesi olmayan ürünlere yüklenici tarafından garanti taahhünamesi verilecektir.
5. **Eğitim İle İlgili Hususlar:** Bulunmamaktadır.
6. **Ambalajlama İle İlgili Hususlar:** Malzemeler orijinal ambalajında olacaktır.
7. **Montaja İlişkin Hususlar (Varsa):** Bulunmamaktadır.
8. **Dokümantasyon Talep Edilip Edilmeyeceği:** Bulunmamaktadır.
9. **Ürün Kalite Belgesi İstenip, İstenmeyeceği:** Dalgıç pompa üreticisinin; TSEK, CE, ISO EN 9000, POMSAP ve EUROPUMP belgeli olacaktır.
10. **Numune ile İlgili Hususlar:** Bulunmamaktadır.
11. **Belli Bir İmalat Süreci Gerektiren Mal Alımları İçin Ara Denetim Uygulanacaksa Hangi Aşamalarda Uygulanacağı:** Bulunmamaktadır.
12. **Teknik Şartnamede ve Diğer Teknik Dokümanlarda İdari Şartnameye Atıfta Bulunulan Hususlar:** Bulunmamaktadır.

13. Teknik Özellikler:

13.1. DALGIC PIS SU POMPA:

- 13.2.1 Pompa gövdesi: GG 25 Düküm
- 13.2.2 Çark: GG 25 döküm
- 13.2.3 Mili: AISI 304 INOX
- 13.2.4 Gövde soğutmalı
- 13.2.5 Soğutma gömleği paslanmaz çelik
- 13.2.6 Sıvı basma sıcaklığı: 0-30 °C
- 13.2.7 Koruma sınıfı: IP 68
- 13.2.8 Volt: 380 Volt 50 hz
- 13.2.9 Güç: 3 kw 4 Hp

- 13.2.10 Faz : Trifaze
13.2.11 Kablo uzunluđu en az 10 mt.
13.2.12 Mss: 21 m.
13.2.13 Hmax: 55 m3/h
13.2.14 Flatörlü,
13.2.15 Silisyum salmastralı,
13.2.16 Kanal ve çukurdaki suların boşaltılmasında kullanılabilir özellikte,
13.2.17 Çıkışı 2'' veya daha büyük olacaktır.
13.2.18 Orijinal elektrik panosuyla birlikte teslim edilecektir.
13.2.19 2X20 mt uzunluğunda orijinal çıkışına uygun yangın hortumu ve bağlantı hortum ve rekorları ile birlikte teslim edilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Teknik Üye



Yusuf ÖZEL
De.Me.
İklimlendirme Tekns.

Teknik Üye




Tufan DİLER
Dev.Me.
Makine Teknikeri

Tetkik Eden



Erkan CAN
Hv.İs.Tğm.
Mey.Bkm.ve.İşl.Bl.K.

O N A Y
10.06/2020



Ali TAHTASAKAL
Hv.İs.Bnb.
İs.Bkm.Tb.K.

MAL ALIMINA AİT İDARİ VE TEKNİK HUSUSLAR

1. İşin Adı: 1 Kalem Devirdaim Pompası Alımı

2. Teknik Doküman Bilgileri: -

3. Teslimat ve Muayene Bilgileri:

- Teslim Birliği Adresi: 8'inci Ana Jet Üs İkmal Tabur K.lığı Bağlar/Diyarbakır
- Teslimatın Tek Parti veya Partiler Halinde Yapılacağı: Tek parti halinde teslim edilecektir.
- Teslim Süresi: ,20 (yirmi) Takvim Günüdür.

ç. Muayene ile İlgili Hususlar: İdare tarafından görevlendirilen muayene ve kabul heyeti tarafından yapılacaktır.

4. Garanti İle İlgili Hususlar: İstenen Malzemeye en az **2 (yıl)** yıl garanti verilecektir. Alımı yapılacak malzeme için 6502 sayılı kanun ve 13 Haziran 2014 tarihli 29029 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Garanti Belgesi Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiş ve onaylanmış garanti belgesi verilecektir. Garanti belgesi olmayan ürünlere yüklenici tarafından garanti taahhütnamesi verilecektir

5. Eğitim İle İlgili Hususlar: Bulunmamaktadır.

6. Ambalajlama İle İlgili Hususlar: Malzeme orijinal ambalajında olacaktır.

7. Montaja İlişkin Hususlar (Varsa): Bulunmamaktadır.

8. Dokümantasyon Talep Edilip Edilmeyeceği: Bulunmamaktadır.

9. Ürün Kalite Belgesi İstenip, İstenmeyeceği: İstenmektedir. Teknik özellikler kısmında belirtilmiştir.

10. Numune ile İlgili Hususlar: Bulunmamaktadır.

11. Belli Bir İmalat Süreci Gerektiren Mal Alımları İçin Ara Denetim Uygulanacaksa Hangi Aşamalarda Uygulanacağı: Bulunmamaktadır.

12. Teknik Şartnamede ve Diğer Teknik Dokümanlarda İdari Şartnameye Atıfta Bulunulan Hususlar: Bulunmamaktadır.

13. Teknik Özellikler:

13.1. **POMPA,DEVİRDAIM**; DN 40 mm bağlantı çaplı, frekans konvertörlü, flanşlı, A sınıfı yüksek enerji tasarruflu, 220 volt ile çalışan, Pn6/10, 33-550 W gücünde, elektronik kontrollü, Türkiye SGM-2011/15 ve AB EC 641/2009 yönetmeliklerine uygun, TS EN 60335-2-51:2003+A2:2012, TS EN 16297-1:2012, TS EN 16297-2:2012 standartlarında, oled ekranlı, koruma sınıfını IP 44, maksimum basma yüksekliği 12 Hm, minimum basma yüksekliği 2 Hm, Qmin=5 m³, Qmax=20 m³, motor devri 1400-4600 dv.dk, flanş deliklerine uygun çapta 8 cm uzunluğunda vida, somun ve klingirik contalarıyla birlikte komple teslim edilecektir.


HAZIRLAYANLAR

Teknik Üye



Muhammet YILDIZ
Hv.İs.Asb.Çvş.
Isıtma Ekip.K.

Teknik Üye



Tolga KÜÇÜKPARLAK
Hv.İs.Asb.Üçvş.
Shh.Tes. ve Isıt.Atı.K.

Tetkik Edici



Afif Şan KOYUNCUOĞLU
Hv.İs.Yzb.
Bina ve Tes. Bkm.Onr.Bİ.K.

O N A Y

01./07/2020

Ali TAHTASAKAL

Hava İstihkâm Binbaşı
İstihkâm Bakım Tabur Komutanı