

TEKNİK BİLGİ PAKETİ

S/N	İŞİN ADI	YAPILACAK İŞLEMLER	MİKTAR	DAĞITIM BİRİMİ
1	SOĞUK HAVA ODASI, PAKET TİPİ BAKIM ONARIMI	1. Üzerinde bulunan arızalı kapının demontajı yapılacaktır. 2. Soğuk hava odası girişinin ölçüleri alınarak yeni kapı takılacaktır. Kapının özellikleri; a) Kapı kalınlığı 11 cm (+/-2) olacak. b) İçeriden açılabilen anti-panik kolu olacaktır. c) Yükselen ve ayarlanabilir menteşeli olacaktır. ç) Kapıyı çevreleyen sızdırmazlık için conta olacak. d) Metal bazlı ve izole PVC-kompozit hijyenik malzemeler kullanılarak, içerisinde 42 (+/- 2) kg/m3 poliüretan enjekte edilerek üretilmiş olacak. e) Kapının iki yüzeyi PVC saç olacaktır. Rengi beyaz olacaktır. 3. Kapı montajı yapıldıktan sonra conta sızıntıları giderilecek, soğuk hava odası sıcaklığını koruduğu kontrol edilecek.	1	ADET

2. İşin Yapılacağı Yer: Firma tarafından malzeme 229 No'lu Hv.Rd.Kt.K.İğindan (Merzifon / AMASYA) yerinde yapılacaktır.

3. İşin Yapılma Şekli: Tamirat ve Bakım tek parti halinde yapılacaktır.

4. İşin Yapılma Süresi: Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağının yüklenici firmaya tebliğ edilmesini müteakip 20 (yirmi) takvim günüdür.

5. Muayene ile İlgili Hususlar: Malzemenin/malzemelerin muayenesi idarenin ilgili komisyonu tarafından teknik bilgi paketine göre yapılacak ve buna göre kabul edilecektir. Muayene esnasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü takım, avaranlık, cihaz, teçhizat ile parçaların sökme takma işlemi için gerekli olduğu kadar teknik eleman ve işçi yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Bu masraflar teklif fiyata dâhil olacaktır.

6. Sözleşme ile İlgili Hususlar: Sözleşme Yapılmayacaktır.

7. Garanti ile İlgili Hususlar: Garanti ile ilgili husus bulunmamaktadır.

8. Montaja İlişken Hususlar: İlgili husus bulunmamaktadır.

9. Diğer Hususlar: Teklif edilen fiyatlarda KDV harçtır. Alımla ilgili tüm masraflar ve her türlü giderler (kargo, nakliye, indirme, yükleme, sigorta, muayene vb.) teklif fiyata dâhildir. Teslim edilen malın teslim tarihinden, malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirimemeleri halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir.


S. Ahmet KIRLI
Svl.Me.
Asci


Fatih CİFCİ
Hv.Mu.Yzb.
229 No.lu Hv.Rd.Kt.K.


Durmuş BILDİREN
Hv.İkm.Asb.Kd.Bcv
Kul.Brİ.Day.Taş.Mal.Sor.

TEKNİK BİLGİ PAKETİ

TEKNİK BİLGİ PAKETİ					
S/N	İŞİN ADI	YAPILACAK İŞLEMLER	MİKTAR		DAĞITIM BİRİMİ
			AR		
1	CIHAZ SU ARITMA BAKIM ONARIMI	1. Üzerinde bulunan toplam 6 adet filtre değiştirilecek. (1 Micron Spun Filtre 1 adet, 5 Micron Spun Filtre 1 Adet, 5 Micron Block Carbon 1 Adet, Aquabir Membran Filtre 2 Adet, Post Carbon Filtre 1 Adet) 2. Filtrelerin değişiminden sonra borularında meydana gelebilecek sızıntılar giderilecek.	1		ADET

2. İşin Yapılacağı Yer: Firma tarafından malzeme 229 No'lu Hv.Rd.Kt.K.İğünden (Merzifon / AMASYA) yerinde yapılacaktır.

3. İşin Yapılma Şekli: Tamirat ve Bakım tek parti halinde yapılacaktır.

4. İşin Yapılma Süresi: Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağının yüklenici firmaya tebliğ edilmesini müteakip 20 (onbeş) iş günüdür.

5. Kontrol ve Muayene ile İlgili Hususlar: Malzemenin/malzemelerin muayenesi idarenin ilgili komisyonu tarafından teknik bilgi paketine göre yapılacak ve buna göre kabul edilecektir. Kontrol ve Muayene esnasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü takım, avadanlık, cihaz, teçhizat ile parçaların sökme takma işlemi için gerekli olduğu kadar teknik eleman ve işçi yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Teknik üye ve kullanıcı personelin kabul etmediği cihaz onarımı reddedilecek ve meydana gelebilecek hasar ilgili firmaya ait olacaktır. Bu masraflar teklif fiyata dâhil olacaktır.

6. Sözleşme ile İlgili Hususlar: Sözleşme Yapılmayacaktır.

7. Garanti ile İlgili Hususlar: Garanti ile ilgili husus bulunmamaktadır.

8. Montaja ilişkin hususlar: Yukarıda belirtilen filtreler su arıtma cihazına montajı yapılacak.

9. Diğer Hususlar: Teklif edilen fiyatlarda KDV hariçtir. Alım ile ilgili tüm masraflar ve her türlü giderler (kargo, nakliye, indirim, yükleme, sigorta, muayene vb.) teklif fiyata dâhildir. Teslim edilen malın teslim tarihinden, malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirilmemeleri halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir.

HAZIRLAYAN


S. Ahmet KIRLI
Svl.Me.
Aşçı

ONAY


15.11.2020
Fatih ÇİFÇİ
Hv.Mu.Yzb.
229 No.lu Hv.Rd.Kt.K.

KONTROL EDEN


Durmuş BİLDİREN
Hv.İkm.Asb.Kd.Bçvş.
Kul.Brİ.Day.Taş.Mal.Sor.