

ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMINA AİT EVSAF (İDARİ) ŞARTNAMESİ

1. İhtiyaç listesinin 1'inci sıradaki malzemesi LED ÇEVRE ARMATÜR 90W:

- 1.1. TSE'li CE işaretli olacak ve işaret malzemenin üzerinde belirtilecektir
- 1.2. Besleme gerilimi 220-230V (iki yüz otuz volt) olacaktır.
- 1.3. Gücü 90W olacaktır.
- 1.4. Renk sıcaklığı 4000 Kelvin olacaktır.
- 1.5. Işık Akısı $\pm$ (%5) 9600lm (lumen) olacaktır.
- 1.6. Kullanım alanı harici tip koruma sınıfı IP65 olacaktır
- 1.7. Led ömrü en az $\pm$ %5 80000 saat olacak, çalışma sıcaklık aralığı -25C/+45C olacaktır.

Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı Kaşe/İmza