

6'NCI ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI BANDIRMA/BALIKESİR
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUN 22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ
BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

Teklif Sahibinin	Tarih:/10/2020
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	
Tebliğat Adresi	
Vergi / TC Kimlik Numarası	
Telefon Numarası	
Faks Numarası	
E-Mail Adresi	
Alımın Adı	7 KALEM YANGINDAN KORUNMA MALZEMELERİ ALIM
Alımın Yapılacağı Tarih ve Saat	8 Ekim 2020 Perşembe günü Saat: 10:00

İdarece, 4734 Sayılı Kamulihale Kanunu Doğrudan Temin (22/d) maddesi ile yukarıda belirten MAL ALIMI yapılacaktır.

1. İstekliler Tekliflerini yukarıda belirtilen tarih ve saatte kadar elden, posta, kargo, belgegeçer veya mail(eposta) ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınacaktır.
2. Teklif mektubu ile ekleri yazılı, kaşeli ve imzalı olacaktır.Üzerinde silinti, kazıntı,düzeltilme bulunmayacak ve Teklif mektubu yetkili kişilerce imzalanacaktır.
3. Teklif mektubu ve ekleri doldurulurken aritmetik hata yapılması durumunda o kalem/kalemlere ait teklif "GEÇERSİZ TEKLİF" sayılacaktır ve değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4. Alımı yapılacak Ek'li İhtiyaç listesindeki her bir kalem için birim fiyat olarak ayrı ayrı teklif alınacak " **teklif edilen fiyatlardan en düşük olan esasına göre**" değerlendirme yapılacaktır.
5. Alım EVSAF'a göre yapılacak, **teminat alınmayacak ve sözleşme yapılmayacaktır.**

6. Bahse konu alım için malzemeler kararın tebliğinden itibaren **21 (Yirmibir)** takvim günü içinde Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı depolarına yüklenici firma tarafından teslim edilecektir.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

7. Fiyat teklifi vermiş yüklenicilerin yazılı müracaatta bulunmaları halinde, işin hangi yüklenicide ve hangi fiyattan kaldığı kendilerine bildirilecektir.

Yüklenici olarak, 4734 Sayılı Kamulihale Kanunu Doğrudan Temin (22/d) maddesi ile yukarıda belirten Alım için:

1. Teklifime/teklifimize harç,pul, sözleşme giderleri (varsa), ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri dahildir.
2. İhale konusu iş için sermayesinin %50'sinden fazlasına sahip olduğum/olduğumuz başka bir tüzel veya gerçek kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyorum/ediyoruz.
3. İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımı/olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
4. **4734 Sayılı Kamu ihale Kanunun 11(g) maddesinde belirtilen "Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler" durumuna haiz olmadığımızı beyan ederiz Bu madde kapsamında bulunan durumlardan birine haiz olmanızın anlaşılması durumunda işin hangi seviyede olursa olsun tasfiyesine idarenin yetkili olduğunu bunun ile ilgili olarak herhangi bir talebim olmayacağını taahhüt ederim. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.**
5. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.
6. Teklifim/teklifimiz alım tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.
7. **Söz konusu İşin birim fiyat üzerinden kalemi/kalemleri/tamamını için teklif ettiğimiz K.D.V .HARİÇ (rakamla) (yazıyla) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.**
8. Alıma ait tüm belgeleri okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim.Saygılarımızla.

Adı Soyadı:

İmza

Firma Kaşesi

İRTİBAT:

Teknik Üye: Enes ERGİN dahili: 4445

İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

ADRES: 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı Çanakkale Asfaltı 10230 Bandırma / BALIKESİR

telefon numarası: 0 266 713 38 30 (4025-4026)

e-posta:bbagceci@hvkk.tsk.tr

fax numarası: 0 266 714 02 86

7 KALEM YANGINDAN KORUNMA MALZEMELERİ ALIMI**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

S/N	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Türk Lirası) (K.D.V. Hariç)	Tutarı (Türk Lirası) (K.D.V. Hariç)
1	TESTER, SENSITIVITY, SMOKE	Adet	7		
2	VANA-YANGIN-2	Adet	5		
3	YANGIN SÖN. CİH. 6KG	Adet	10		
4	YANGIN SÖN. CİH. 6KG	Adet	10		
5	OPTİK DUMAN VE ISI DEDEKTÖTÜ	Adet	20		
6	TEMPERATURE DEDECTOR	Adet	17		
7	REDÜKSİYON (2,5 INCH'TEN 2 INCH'E	Adet	20		

Adı-SOYADI/Ticaret Ünvanı
Kaşe ve Imza

7 KALEM YANGIN MALZEMELERİ ALIMINA AİT EVSAF (İDARİ) ŞARTNAMESİ
(ALIM ŞEKLİ: 4734 SAYILI KANUNUN 22/D MADDESİ DOĞRUDAN TEMİN)

1.İhtiyaç listesinin 1'inci sıradaki malzemesi TESTER,SENSITIVITY,SMOKE:

- 1.1.Duman algılama dedektörlerini test etme özelliğine sahip olacaktır.
- 1.2.Duman dedektörü test spreyi 250 ml. olacaktır.
- 1.3.Basınçlı kutuda muhafaza edilecektir.
- 1.4.Üzerine basılarak aktive olan bir valfi olacaktır.
- 1.5.İnsan sağlığını tehlikeye sokabilecek türde yanıcı, zehirli gaz/gazlar içermeyecektir.

2.İhtiyaç listesinin 2'nci sıradaki malzemesi VANA-YANGIN- 2":

- 2.1.Yangın dolaplarına uyumlu olacaktır.
- 2.2. 2" (inç) çift alman kaplinli olacaktır.
- 2.3.Çalışma basıncı 16 bar olacaktır.
- 2.4.Ürün TS 12259, TS 12258 standartlarında olacak olup, yüklenici firma belge standardını idareye teslim edecektir.

3.İhtiyaç listesinin 3'üncü sıradaki malzemesi YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI:

3.1.Alımı yapılacak tüplerin cinsleri, adedi ve kilogramları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

SIRA NO	CİNSİ	ADEDİ	KİLOGRAMI
1.	ABC TOZLU	10	6

- 3.2.Yangın söndürme cihazlarının içerisinde 2 (iki) kilogram %90 (yüzde doksan) saflıkta mono amonyum fosfat ABC kuru kimyevi toz bulunacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından belge ile ibraz edilecektir.
- 3.3.Yangın Söndürme Cihazı -20 °C (Eksi yirmi santigrat derece) ile +60 °C (Artı altmış santigrat derece) arasındaki hava sıcaklıklarında çalışabilecek niteliklere sahip olacaktır.
- 3.4.En az 18 (onsekiz) bar çalışma basıncı ile sürekli basınç altında çalışma sistemine sahip olacaktır.
- 3.5.Cihazlar TS 862-EN 3 ve CE onaylı olacaktır.
- 3.6.Cihazlar TÜV DIN EN ISO 9001 standardında olacaktır.
- 3.7.Cihazların vanası tetikli tip, emniyet ventilli ve piring olacak, vanaya irtibatlı basınç saati bulunacaktır.
- 3.8.Cihazların tetik veya vana tertibatına irtibatlı emniyet pimi bulunacak ve bu pim mühürlenmiş olacaktır.
- 3.9.Cihazlar orijinal ambalajlarında olacak, ambalajın içerisinde presle şekillendirilmiş duvara askı aparatı, vida ve dübel bulunacaktır.
- 3.10.Cihazların gövdesinde soğuk TSE amblemi, imalat yılı, dolu ve boş ağırlığı yazılı olacaktır.
- 3.11.Cihazların hortumları TSE 745'e uygun olacaktır.
- 3.12.Cihazların dış yüzeyleri fırınlanmış kırmızı renk boyalı olacak, çatlak, pürüz, paslanma gibi kusurlar bulunmayacaktır.
- 3.13. 2 yıl garanti süresine sahip olacak olup bu süre içerisinde mührü koparılmamış, kullanılmamış, darbeye maruz kalmamış olduğu halde basınç göstergesi düşük olan cihazlar yüklenici tarafından yeni cihaz ile değiştirilecektir.

4.İhtiyaç listesinin 4'üncü sıradaki malzemesi YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI:

4.1.Alım yapılacak tüplerin cinsleri, adedi ve kilogramları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

SIRA NO	CİNSİ	ADEDİ	KİLOGRAMI
1	KARBONDİOKSİTLİ (CO2)	10	6

4.2.Uluslararası standartlara uygun çelik çekme, kaynaksız dikişsiz veyapare gövdeden imal edilmiş olacaktır.

Adı Soyadı:

İmza

Firma Kaşesi

- 4.3.250 barlık hidrostatik basınç ve sızdırmazlık testlerinden geçmiş olacaktır.
- 4.4.Korozyonu önleyici astar, üzeri elektrostatik toz boya ile boyanmış olacaktır.
- 4.5.Sürekli basınçlı, tetikli çalışma sistemli, kapasitesi 5 Kg Co2, ergonomik ve güvenli dizayna sahip olacaktır.
- 4.6.Çalışma basıncı 150 bar, test basıncı 250 bar, püskürtme uzaklığı 4 metre ve çalışma sıcaklığı -20 °C / +60 °C olacaktır.
- 4.7.TS 9809-1, 2010/35-EC tip belgeli CE belgeli, π (Pi) damgalı olacaktır.

5.İhtiyaç listesinin 5'inci sıradaki malzemesi OPTİK DUMAN VE ISI DEDEKTÖRÜ:

- 5.1.Işığın kırılması prensibiyle çalışan fotoelektrik duman hücresine ve sıcaklık duyar elemanına sahip olacaktır.
- 5.2.Alarm durumunda sabit yanan çift LED göstergeye sahip olacaktır.
- 5.3.İki telli bir hat üzerinden panele bağlanacak, hem besleme gerilimi hem de bilgi iletişimi aynı hat üzerinden sağlanacaktır.
- 5.4.Konvansiyonel paneller ile uyumlu olacaktır.
- 5.5.Sükunet akımı en fazla 150 (yüz elli) uA, alarm akımı en fazla 50 (elli) mA olacaktır.
- 5.6.10(on) ile 30 (otuz) VDC aralığında besleme gerilimi ile çalışabilecek özellikte olacaktır.
- 5.7.Detektörün PCB kartı kesinlikle görünmeyecek kapalı ve muhafazalı olacaktır.
- 5.8.Detektöre ait teknik verileri (en az çalışma gerilimi, alarm akımı, seri numarası, markası, tipi ve sahip olduğu standartlar) içeren etiketi bulunacaktır.
- 5.9.Detektör soketi temassızlığın önlenmesi için klips geçmeli kontak yapıda olacaktır, kesinlikle yaylı temas ve yüzeyden yüzeye temas olmayacaktır.
- 5.10.Detektörün PCB kartı kesinlikle görünmeyecek kapalı ve muhafazalı olacaktır.
- 5.11.TS EN 54-5 ve TS EN 54-7 standartlarına uygun olacaktır. Bu husus detektör etiketinde belirtilmiş olacaktır.

6.İhtiyaç listesinin 6'ncı sıradaki malzemesi TEMPERATURE DEDECTOR:

- 6.1.Sıcaklık duyar elemanına sahip olacaktır.
- 6.2.Alarm durumunda sabit yanan çift LED göstergeye sahip olacaktır.
- 6.3.İki telli bir hat üzerinden panele bağlanacak, hem besleme gerilimi hem de bilgi iletişimi aynı hat üzerinden sağlanacaktır.
- 6.4.Konvansiyonel paneller ile uyumlu olacaktır.
- 6.5.Sükunet akımı en fazla 150 (yüz elli) uA, alarm akımı en fazla 50 (elli) mA olacaktır.
- 6.6.10 (on) ile 30 (otuz) VDC aralığında besleme gerilimi ile çalışabilecek özellikte olacaktır.
- 6.7.Detektörün PCB kartı kesinlikle görünmeyecek kapalı ve muhafazalı olacaktır.
- 6.8.Detektöre ait teknik verileri (en az çalışma gerilimi, alarm akımı, seri numarası, markası, tipi ve sahip olduğu standartlar) içeren etiketi bulunacaktır.
- 6.9.Detektör soketi temassızlığın önlenmesi için klips geçmeli kontak yapıda olacaktır, kesinlikle yaylı temas ve yüzeyden yüzeye temas olmayacaktır.
- 6.10.Detektörün PCB kartı kesinlikle görünmeyecek kapalı ve muhafazalı olacaktır.
- 6.11.TS EN 54-5 ve TS EN 54-7 standartlarına uygun olacaktır. Bu husus detektör etiketinde belirtilmiş olacaktır.

7.İhtiyaç listesinin 7'nci sıradaki malzemesi REDÜKSİYON(2,5 İNÇ'DEN 2 İNÇ'E:

- 7.1.Dönüştürücüler alman tipi (STORZ) 2,5 inç' ten 2 inç 'e olacaktır.
- 7.2.DIN 14303 Standartlarına uygun olacaktır
- 7.3.Alüminyum alaşımlı malzemeden enjeksiyon pres döküm usulü ile imal edilmiş olacaktır, kokil veya kumdan döküm olmayacaktır.
- 7.4.Dönüştürücülerin iç ve dış yüzeyleri temiz ve düzgün olacak, üzerinde çapak karıncalanma yara boşluk vb. kusurları olmayacaktır. Söz edilen kusurlar lehimleme kaynak ve buna benzer işlemlerle giderilmiş olmayacaktır.
- 7.5.En az 24 BAR su basıncına tabi tutulduğunda herhangi bir yerden su sızması olmayacak ve terleme görülmeyecektir.
- 7.6.Dönüştürücülerin kauçuk contaları vb. komple takılı olarak verilecektir.

Adı Soyadı:

İmza

Firma Kaşesi