

KLOR SIVI SU ARITMA MALZEMESİ ALIMINA AİT EVSAF (İDARİ) ŞARTNAMESİ
(ALIM ŞEKLİ: 4734 SAYILI KANUNUN 22/D MADDESİ DOĞRUDAN TEMİN)

1. İhtiyaç listesinin 1'inci sıradaki malzemesi KLOR SIVI SU ARITMA:

- 1.1. İhtiyaç listesinde belirtilen klor (sodyum hipoklorit) içme ve kullanma sularında kullanılacak sıvı özellik ve konsantrasyonda olacaktır.
- 1.2. Suda hastalık yapan mikro organizmaları dezenfekte ederek içilebilir hale dönüştürülmesinde ve yemek tuzunun elektrolit edilmesiyle elde edilen kimyasal madde olup kimyasal formülü NaOcl (sodyum hipoklorit) dir.
- 1.3. Sodyum Hipoklorit görüntü olarak açık yeşil renkte olacaktır.
- 1.4. Sodyum Hipoklorit bileşiminde %14-17 (yüzde on dört – on yedi) aktif klor bulunacaktır, bu oran analiz sertifikası ile belgelenecektir.
- 1.5. Alınacak olan klor **1110** litre olacaktır.
- 1.6. Alınacak olan klor 30 lt.lik / 35 kg (otuz litre otuz beş kilogram)'lık bidonlarda teslim edilecektir.
- 1.7. Plastik bidonlar üzerinde ürünün markası, kimyasal formülü, adı, miktarı, üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazan etiketi olacaktır. (Ürün **2020 yılı Ağustos ayı** ve sonrasında üretilmiş olacaktır.)
- 1.8. Serbest klor miktarını ölçmede kullanılan test kiti ile beraber (2 adet) olacaktır.
- 1.9. Alınacak olan klorun, muayene esnasında lüzumlu her türlü alet, araç gereç, ortam, test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman ve muayene masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 1.10. Sıvı klor TS EN 901 belgeli olacak, istendiğinde idareye sunulacaktır.

Adı-SOYADI/Ticaret Ünvanı

Kaşe ve İmza