

**4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE
YAPILACAK ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBU**

...../...../ 2020

**3'ÜNCÜ HAVA İSTİHKAM İNŞAAT TABUR KOMUTANLIĞI, DOĞRUDAN TEMİN ALIM HEYETİ
ETİMESGUT/ANKARA**

Teklif Sahibinin :

Adı Soyadı/Firma Adı :
Açık Tebliğ Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası :
Telefon ve Faks Numarası :
E-Mail Adresi (varsa) :

İdarenizce 19 / 11 / 2020 günü saat 10:00'da Doğrudan Temin Usulü ile alımı yapılacak **170 Kg KURU KİMYEVİ TOZ ALIM** işine ait bütün belgeleri okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. Herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.

1. Teklifimize vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahil edilmiş masraflardır.
2. İhale konusu iş için sermayesinin % 50 'sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ederiz.
3. Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
4. İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
5. İhalenin üzerimize kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı kabul ve taahhüt ediyoruz.
6. 4734 sayılı K.İ.K.nun 10'uncu Maddesinin son fıkrasındaki ve 11'inci maddesindeki ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama durumundan hiçbirini taşımadığımızı beyan ediyorum/ediyoruz.
7. İhale konusu işin tamamı için teklif birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğimiz toplam bedel **KDV hariç**.....(rakam ve yazı ile) olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumuzun ekindeki fiyat cetvelindedir.
8. Söz konusu malzemeleri/hizmeti en geç **10 (ON)** gün içerisinde **3'ÜNCÜ HV.İS.İNŞ.TB.K.LİĞİ (ETİMESGUT/ANKARA) ADRESİNE** teslim etmeyi taahhüt ederiz.
9. Kodlandırma: "Tedarik edilen malzeme/cihazın uluslararası stok numarası veya geçici stok numarası yok ise YÜKLENİCİ, MSY 310-8(A) Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi hükümlerine uygun olarak, Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Milli Kodlandırma Bürosu ile temasa geçerek malzeme ile ilgili gerekli bilgi ve belgelerle birlikte kodlandırma işlemini tamamlayacaktır. Türk Milli Kodlandırma Bürosunca hazırlanan ve gerekli bilgi ve belgelerle birlikte kodlandırma işleminin başlatıldığını belirten yazının idareye/kabul heyetine verilmesi durumunda YÜKLENİCİ, kodlandırma ile ilgili yükümlülüğü tamamlamış kabul edilecektir" hükmünü kabul ediyoruz.
10. Sözleşme imzalanmayacaktır. KDV ödenecektir.
11. Ek'te bulunan doğrudan temin alımları genel hükümlerini kabul ederiz.

Saygılarımla.

Kaşe-İmza

NOT:

Firma bilgileri okunaklı biçimde elle doldurulacaktır.

Alıma ait yukarıda bilgileri verilen tarih ve saatten sonra gönderilen tekliflerin değerlendirmeye alınıp/alınmaması hususunda komisyon serbesttir.

(İrtibat Tel: 0312 244 85 50 (dahili:4622/4626) Faks: 0312 244 24 10)

E-posta: ugurbuz@hvkk.tsk.tr / HGEZGEL@HVKK.TSK.TR / TSIRIN@HVKK.TSK.TR

S/NO	MALZEME İSMİ	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	KURU KİMYEVİ TOZ, Y	170	KG		

GENEL TOPLAM :

**KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI
DOLUMUNA YÖNELİK İSTEK VE TEKNİK ÖZELLİKLER**

1. KONU:

1.1. Bu istek ve özellikler formu 3'üncü Hv.İs.İnş.Tb.K.İği sorumluluğunda bulunan bina, tesis ve ünitelerin yangından korunması amacıyla kullanılmakta olan EK-A'da listesi verilen "TSE garantili, test dolum tarihi geçmiş ve boş olan yangın söndürme cihazları"nın mahallî piyasada dolumunun yapılmasına ait teknik özellikleri, kontrol ve muayene metotları ile ilgili diğer hususları kapsar.

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER:

2.1. Genel İstekler

2.1.1. Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı dolumu yapılan tüplerde dolum sonrası gaz kaçağı olmayacaktır.

2.1.2. Dolumu yapılacak olan boş tüpler yüklenici tarafından 3'üncü Hv.İs.İnş.Tb.K.İği Etimesgut/Ankara adresinden teslim alınacaktır.

2.1.3. Dolumu yapılan tüpler sağlam olarak 3'üncü Hv.İs.İnş.Tb.K.İği Etimesgut/Ankara adresine 10 (on) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

2.1.4. Dolumu yapılacak tüplerin cinsleri, adedi ve kilogramları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

SIRA NU.	CİNSİ	MİKTARI	TOPLAM KİLOGRAMI	GENEL TOPLAM
1	12 KG'LIK KURU KİMYEVİ TOZ (KKT)	4 ADET	48 KG	170 KG
2	6 KG'LIK KURU KİMYEVİ TOZ (KKT)	16 ADET	96 KG	
3	2 KG'LIK KURU KİMYEVİ TOZ (KKT)	13 ADET	26 KG	

2.1.5. Tüplerin hidrostatik test işlemi, TS EN 1968 standardı EK-F veya TS ISO 11602-2 standardı EK-B'sinde belirtildiği gibi yapılacaktır. Bu husus yüklenici tarafından kabul komisyonuna yazılı olarak taahhüt edilecektir.

2.1.6. Hidrostatik test işleminden geçmeyen hasarlı veya arızalı tüplere yüklenici firma tarafından her bir tüp için rapor tutularak belgelendirilecek ve bu raporları idareye teslim edecektir.

2.1.7. Tüplerin dolumunu yapacak yüklenici, 13.07.2010 tarihli TS 11827 (2.baskı) belirtilen özelliklere sahip olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından kabul komisyonuna yazılı olarak taahhüt edilecektir.

2.1.8. Tüplerin 3'üncü Hv.İs.İnş.Tb.K.İği Etimesgut/Ankara adresinden alınarak, testlerin ve dolumlarının yapılması ve tekrar teslim edilmesinden doğacak masraflar yükleniciye aittir.

2.2. Teknik Özellikler

2.2.1. Kuru Kimyevi Toz (YSC Cihaz Dolumu)

2.2.1.1. Dolumu yapılacak tüplerin boya ve işaretleri yenilenecek olup, boyama ve işaretleme işlemi TS 862-7 EN 3-7+A1 bölüm 16'da belirtildiği gibi olacaktır.

2.2.1.2. Tüplerin dolumu ve mühürlenmesi yapılacaktır.

2.2.1.3. Tüplerin test ve dolum tarihleri, stok numaraları tüp üzerinde belirtilecek, dolum tarihleri silinmeyecek, çevre şartlarından etkilenmeyecek, tüpün üzerinden çıkmayacak şekilde etiketleme yapılacaktır.

2.2.1.4. Tüplerin hidrostatik test işlemi, TS EN 1968 standardı EK-F veya TS ISO 11602-2 standardı EK-B'sinde belirtildiği gibi yapılacaktır. Bu husus yüklenici tarafından kabul komisyonuna yazılı olarak taahhüt edilecektir.

2.2.1.5. Her bir tüp üzerine hidrostatik test tarihi, TS EN ISO 13769'a göre damgalanmış olacaktır.

2.2.1.6. Tüpler, dolum öncesi, gazın safiyetini bozacak yabancı gazlardan ve kalıntılardan temizlendikten sonra doldurulacaktır. Bu husus yüklenici tarafından kabul komisyonuna yazılı olarak taahhüt edilecektir.

2.2.1.7. Kuru kimyevi toz dolum işleminde kullanılacak kuru kimyevi toz A, B, C sınıfı yangınlarda etkili, TS EN 615 standardına uygun, en az %90 (yüzde doksan) oranında monoamonyumfosfat esaslı olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından kabul komisyonuna yazılı olarak taahhüt edilecektir.

2.2.1.8. Kuru kimyevi toz dolum işleminde itici gaz olarak AZOT kullanılacaktır. Yüklenici bu hususu, kabul komisyonuna yazılı olarak taahhüt edecektir.

2.2.1.9. Azot gazının içerisindeki su muhtevası, TS 862-7 EN 3-7 çizelge 1'de belirtildiği gibi olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından kabul komisyonuna yazılı olarak taahhüt edilecektir.

2.2.1.10. Kuru kimyevi toz dolum işleminde doluluk toleransı, TS 862-7 EN 3-7 çizelge 2'de belirtildiği gibi olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından kabul komisyonuna yazılı olarak taahhüt edilecektir.

2.2.1.11. Cihazlarda tespit edilen arızalı veya uygun olmayan parçalar değiştirilecek (valf, hortum, gösterge, tetik tertibatı ve lans), değiştirilen bileşenlerin özellikleri TS 862-7 EN 3-7'ye uygun olacaktır. Yüklenici, bu hususu kabul komisyonuna yazılı olarak taahhüt edecektir.

2.2.1.12. Kuru kimyevi tozlu söndürücü cihazların vanaları, tetikli vana tertibatı ile değiştirilecektir.

2.2.1.13. Dolumu yapılacak tüplerin hidrostatik test işlemi yüklenici tarafından yapılacaktır.

2.2.1.14. Hidrostatik test işleminden geçmeyen hasarlı veya arızalı tüplere yüklenici firma tarafından her bir tüp için rapor tutularak belgelendirilecek ve bu raporları idareye teslim edecektir.

2.2.1.15. HER TÜP İÇİN EN AZ 3 ADET (TOPLAM EN AZ 99 ADET) AŞAĞIDAKİ ARKA TARAFI YAPIŞKANLI KONTROL KARTINDAN VERİLECEKTİR. (ÖLCÜLERİ İDARE TARAFINDAN VERİLEN NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR.

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI KONTROL KARTI		
CİHAZA AİT BİLGİLER		
Birlik		
Cihazın Cinsi		
Cihaz Stok Numarası		
Kapasite		
Boş Ağırlığı		
Dolu Ağırlığı		
Doldurulduğu Tarih		
Cihazın Bulunduğu Yer		
Kullanma Yeri		
KULLANMA TALİMATI		
1- Cihazı yangın mahalline getirin rüzgarı arkanıza alın		
2- Cihazın hortumunu ateşin merkezine tutun		
3- YSC vanalı ise vanayı sola doğru sonuna kadar aç, tetikli ise pimi çek, tetiğe bas.		
4- Kendinize yakın olan bölgeden söndürmeye başlayın.		
5- Söndürme hareketiyle söndürmeye devam edin.		
6- Kullanılmış cihazı Yangın Kitasına iade edin.		
YANGIN İHBAR TELEFONU 110		
KONTROL		
TARİH	KONTROLÜN CİNSİ	İMZA
...../OCAK/.....	YILLIK	
...../NİSAN/.....	ÜÇ AYLIK	
...../TEMMUZ/.....	ALTI AYLIK	
...../EKİM/.....	ÜÇ AYLIK	
DÜŞÜNCELER :		

3. DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

3.1. Yapılacak Muayeneler

3.1.1. Göz Muayenesi:

3.1.1.1. Satın alınacak malzemeler, istek ve özelliklerin 2.2.1.1., 2.2.1.2., 2.2.1.3., 2.2.1.5. ve 2.2.1.1., 2.2.1.2., 2.2.1.3., 2.2.1.5. maddelerinde belirtilen hususları karşılayıp karşılamadığı göz ile kontrol edilecektir.

3.1.2. Fonksiyon Muayenesi:

3.1.2.1. Yukarıda 2.1.4. maddesinde belirtilen 3 (Üç) stok numaralı Yangın Söndürme Cihazlarından 1 (Bir) adedi muayene heyetince test amaçlı boşaltılacak ve boşaltılan tüp tekrar yüklenici firma tarafından dolumu yapılarak geri teslim edilecektir.

4. GARANTİ SÜRESİ:

4.1. İlgili firma tarafından dolumu yapılan yangın söndürme cihazları ile ilgili olarak, istek ve özellikler bölümündeki belirtilen hususların, kullanım hataları hariç en az 2 (iki) yıl garanti verilecek ve bu husus yüklenici firma tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.