

TEKNİK BİLGİ PAKETİ

S/N	MALZEME PİYASA ADI	MALZEME KY ADI VE STOK NUMARASI	TEKNİK ÖZELLİKLER	MİKTAR	DAĞITIM BİRİMİ
1	Rezistans Boyler 10.000 W	10000 W KAFALI REZİSTANS 2" İNÇ 454027HD68162	Elektrikli boyler için kullanıma uygun olacaktır. 10.000 W ve üstü olacaktır. Trifaze olacaktır. 2" bağlantı çaplı olacaktır. Uzunluğu 50 - 80 cm aralığında olacaktır.	10	EA
2	Devirdaim Pompası 40'luk	POMPA,DEVİRDİMAIM 432027HC24902	Isıtma merkezi hatlarında kullanılacaktır. Isıtma merkezi su sirkülasyon sistemlerinde kullanılacaktır. Pompa ölçüleri DN 40 ve en az PN 16 olacaktır. İslak rötorlu olacaktır. Pompa bağlantıları flanşlı olacaktır. Pompa sargıları bakır olacaktır.	2	EA
3	1/2" x 3/8" Yakıt Hortumu	HORTUM,YAKIT 4720270324414	Brülör yakıt hatlarında kullanılabilir olacaktır. Bir ucu 1/2" dış dış bağlantı ağızlı, diğer ucu 3/8" iç dış rakorlu bağlantı ağızlı olacaktır. Yakıt hortumu uzunluğu minimum 100 cm olacaktır. Yakıt hortumu kaçuk kaplı, pres baskılı olacaktır.	7	EA
4	Koruge Boru 200 mm	BORU,KORİGE 4710270268441	Ø 200 mm (iki yüz milimetre) olacaktır. SN 8 tipi olacaktır. Kanalizasyon sistemlerinde kullanılan, polietilen hammaddesinden imal edilmiş, dış yüzeyi tırtıklı olacaktır. Boru uzunluğu en az 6 mt olacaktır.	5	EA
5	Koruge Boru Manşonu 200 mm	MANSON,BORU 4730270269434	Ø 200 mm (iki yüz milimetre) koruge boruların eklenmesinde kullanılabilir olacaktır. SN 8 tipi olacaktır. Kanalizasyon sistemlerinde kullanılan, polietilen hammaddesinden imal edilmiş, dış yüzeyi tırtıklı ve contalarıyla birlikte olacaktır.	10	EA
6	100x3000 PVC Boru	BORU PVC 4710270149438	Ø 100 mm (yüz milimetre) olacaktır. Sert PVC hammaddesinden üretilen, dış çapı, her iki ağız 100 mm, uzunluğu 3000 ±1 mm ve et kalınlığı 3,2 mm olacaktır. O-ring contalarıyla beraber olacaktır.	60	EA
7	100x2000 PVC Boru	BORU,PVC 4710270132033	Ø 100 mm (yüz milimetre) olacaktır. Sert PVC hammaddesinden üretilen, dış çapı, her iki ağız 100 mm, uzunluğu 2000 ±1 mm ve et kalınlığı 3,2 mm olacaktır. O-ring contalarıyla beraber olacaktır.	10	EA
8	100x1000 PVC Boru	BORU,PVC 4710270132040	Ø 100 mm (yüz milimetre) olacaktır. Sert PVC hammaddesinden üretilen, dış çapı, her iki ağız 100 mm, uzunluğu 1000 ±1 mm ve et kalınlığı 3,2 mm olacaktır. O-ring contalarıyla beraber olacaktır.	20	EA
9	100x500 PVC Boru	PVC,BORU 472027HB46502	Ø 100 mm (yüz milimetre) olacaktır. Sert PVC hammaddesinden üretilen, dış çapı, her iki ağız 100 mm, uzunluğu 500 ±1 mm ve et kalınlığı 3,2 mm olacaktır. O-ring contalarıyla beraber olacaktır.	20	EA
10	100x250 PVC Boru	BORU,PVC 4710270132045	Ø 100 mm (yüz milimetre) olacaktır. Sert PVC hammaddesinden üretilen, dış çapı, her iki ağız 100 mm, uzunluğu 250 ±1 mm ve et kalınlığı 3,2 mm olacaktır. O-ring contalarıyla beraber olacaktır.	20	EA
11	100x45 PVC Dirsek	DIRSEK,PVC,ACIK 4730270168981	Ø 100 mm x 45 ° (yetmiş milimetre çarpı kırk beş derece) olacaktır. Sert PVC hammaddesinden üretilen, dış çapı 100 ±1 mm ve et kalınlığı 3,2 mm olacaktır. O-ring contalarıyla beraber olacaktır.	20	EA
12	20 mm PPRC Kompozit Boru	BORU,PPRC 20MM 4710270200627	Boru çapı 20 mm olacaktır. PPRC malzemeden imal edilmiş kompozit (içten folyolu) boru olacaktır. Boru adet uzunluğu en az 4 mt olacaktır.	100	MR
13	20 mm PPRC Dış Dış Dirsek	DIRSEK,PPRC,ERKEK 4730270145030	90 ° (doksan derece) olacaktır. Ø 20 mm x 1/2" (yirmi milimetre çarpı bir bölü iki inç) ve bir tarafı dış dişli, bir tarafı yapıştırma fizyoterm kaynaklı olacaktır. PPRC parçaların üzerinde üretici firma (markası), cinsi, Ø ölçüleri fabrikasyon basılı olacaktır.	50	EA
14	Brülör Memesi 10 luk	MEME,BRULOR NO:6: 4530270169503	Sıvı yakıtlı brülörlerde yakıt püskürtmek için kullanılabilir olacaktır. Meme kapasitesi 10 Gl olacaktır. Meme açısı 60° olacaktır. Meme filtreli olacaktır.	3	EA
15	Brülör Memesi 12 luk	MEME,BRULOR,NO:4X60 4530270169505	Sıvı yakıtlı brülörlerde yakıt püskürtmek için kullanılabilir olacaktır. Meme kapasitesi 12 Gl olacaktır. Meme açısı 60° olacaktır. Meme filtreli olacaktır.	3	EA
16	Flanş DN 40 PN 16 Borusuz	FLANS 40 LİK 473027HA15447	Flanş Dn 40 PN 16 borusuz kaynaklı tip olacaktır. 4 (dört) delikli olacaktır. Conta yataklı olacaktır. Et kalınlığı 1 ila 2 cm arası olacaktır.	10	EA
17	Flanş DN 50 PN 16 Borusuz	FLANS 4730270478919	Flanş Dn 50 PN 16 borusuz kaynaklı tip olacaktır. 4 (dört) delikli olacaktır. Conta yataklı olacaktır.Et kalınlığı 1 ila 2 cm arası olacaktır.	10	EA
18	Flanş DN 65 PN 16 Borusuz	FLANS 4730270478921	Flanş Dn 65 PN 16 borusuz kaynaklı tip olacaktır. 4 (dört) delikli olacaktır. Conta yataklı olacaktır.Et kalınlığı 1 ila 2 cm arası olacaktır.	10	EA

19	40 lık Klingrik Conta	CONTA,KLINGIRIK 5330270230748	Klingrik conta DN 40 apına uygun olacaktır. Klingrik - fiber malzemeden imal edilmiş olacaktır. Conta kalınlığı en az 2 mm olacaktır.	20	EA
20	50 lık Klingrik Conta	CONTA,KLINGIRIK 5330270420000	Klingrik conta DN 50 apına uygun olacaktır. Klingrik - fiber malzemeden imal edilmiş olacaktır. Conta kalınlığı en az 2 mm olacaktır.	20	EA
21	65 lık Klingrik Conta	CONTA,KLINGIRIK 5330270176201	Klingrik conta DN 65 apına uygun olacaktır. Klingrik - fiber malzemeden imal edilmiş olacaktır. Conta kalınlığı en az 2 mm olacaktır.	20	EA

1. **Teslim Yeri:** 5'inci Ana Jet Üs K.lığı Merzifon Samsun Yolu 7.KM İkmal Tb.K.lığı Mal Muayene Deposu Merzifon/AMASYA

2. **Teslim Şekli:** Tek parti halinde bizzat yüklenici tarafından teslim edilecektir.

3.**Teslim Süresi:** Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağının yüklenici firmaya tebliğ edilmesini müteakip 15 (onbeş) takvim günüdür.

4. **Ürüne Ait Kalite Güvence Belgesi ile ilgili Hususlar:** Kalite güvenceyle ilgili husus bulunmamaktadır.

5. **Muayene ile İlgili Hususlar:** Malzemenin/malzemelerin muayenesi idarenin ilgili komisyonu tarafından teknik bilgi paketine göre yapılacak ve buna göre kabul edilecektir. Muayene esnasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü takım, avadanlık, cihaz, teçhizat ile parçaların sökme takma işlemi için gerekli olduğu kadar teknik eleman ve işçi yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Bu masraflar teklif fiyata dâhil olacaktır.

6. **Fonksiyon Testi:** Fonksiyon testi aranmayacaktır.

7. **Garanti ile İlgili Hususlar:** Garanti ile ilgili husus bulunmamaktadır.

8. **Ambalajlama ile ilgili hususlar:** Teknik özellikler kısmında belirtilmiştir.

9. **Montaja ilişkin hususlar:** Montaj ilgili hususlar bulunmamaktadır.

10. **Numune ile ilgili hususlar:** Numune ilgili hususlar bulunmamaktadır.

11. **Sözleşme ile İlgili Hususlar:** Sözleşme yapılmayacaktır.

12. **Diğer Hususlar:** Teklif edilen fiyatlarda KDV hariçtir. Alımla ilgili tüm masraflar ve her türlü giderler (kargo, nakliye, indirme, yükleme, sigorta, muayene vb.) teklif fiyata dâhildir. Teslim edilen malın teslim tarihinden, malın kab kadar geçen süreler için sigorta ettirilmemeleri halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir.

HAZIRLAYAN

Oğuzhan YILMAZ
Hv.İs. Asb.Çvş.

ONAY MAKAMI

Serhat ARSLAN
Hv.İs.Bnb.
İs.Bkm.Tb.K.

KONTROL EDEN

Hikmet ARAN
Hv.İs.Tgm.
Tek.Des.K.